



Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy (pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny a pre pripojenie zariadenia na uskladňovanie elektriny)

(ďalej len „Zmluva“)

Číslo Zmluvy: 26/12500/02146-ZOPZ

EIC Odovzdávacieho miesta: 24ZZSVYR00225651

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:	
Obchodné meno:	Západoslovenská distribučná, a.s.
Právna forma:	akciová spoločnosť
Sídlo:	Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Registrácia:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3879/B
Držiteľ povolenia distribúciu elektriny vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví číslo: 2007E 0258.	
IČO:	36 361 518
DIČ:	2022189048
IČ DPH:	SK2022189048
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK59 1100 0000 0026 2610 6826
Zastúpený:	Ing. Peter Burian, vedúci pripojenia zdrojov
	Ing. Filip Gális, asset manažér pripojenia zdrojov

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

a

Žiadateľ o pripojenie:	
Obchodné meno/Názov/Meno, priezvisko titul :	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Sídlo/Bydlisko:	Priemyselná 10/-, 921 79 Piešťany
Registrácia:	Obchodný register Okresný súd Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10263/T
IČO/Dátum narodenia:	36252484
DIČ:	2020172264
IČ DPH:	SK2020172264
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Zastúpený:	Ing. Vladimír Púčik
	Ivan Šiška

(ďalej len „Žiadateľ“)

(Prevádzkovateľ a Žiadateľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“)

1. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Prevádzkovateľ je držiteľ povolenia č. 2007E 0258 v platnom znení na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia elektriny vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, na základe ktorého zabezpečuje prevádzkovanie svojej regionálnej distribučnej sústavy ďalej len „**Distribučná sústava**“).
- 1.2 Do Distribučnej sústavy bude v odovzdávacom mieste uvedenom v článku 3. tejto Zmluvy (ďalej len „**Odobzdávacie miesto**“) pripojené zariadenie na výrobu elektriny uvedené v článku 1 prílohy č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Nové zariadenie na výrobu elektriny**“). Elektrina vyrobená v Novom zariadení na výrobu elektriny tak bude môcť byť dodávaná v Odovzdávacom mieste do Distribučnej sústavy. Ak však v článku 1 prílohy č. 1 tejto Zmluvy nie je uvedené žiadne Nové zariadenie na výrobu elektriny (nie sú vyplnené údaje o žiadnom Novom zariadení na výrobu elektriny), znamená to, že do Distribučnej sústavy nebude na základe tejto Zmluvy pripojené v Odovzdávacom mieste žiadne Nové zariadenie na výrobu elektriny.
- 1.3 Do Distribučnej sústavy bude v Odovzdávacom mieste pripojené zariadenie na uskladňovanie elektriny uvedené v článku 2 prílohy č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Nové zariadenie na uskladňovanie elektriny**“). Elektrina uskladňovaná v Novom zariadení na uskladňovanie elektriny tak bude môcť byť dodávaná v Odovzdávacom mieste do Distribučnej sústavy. Ak však v článku 2 prílohy č. 1 tejto Zmluvy nie je uvedené žiadne Nové zariadenie na uskladňovanie elektriny (nie sú vyplnené údaje o žiadnom Novom zariadení na uskladňovanie elektriny), znamená to, že do Distribučnej sústavy nebude na základe tejto Zmluvy pripojené v Odovzdávacom mieste žiadne Nové zariadenie na uskladňovanie elektriny.
- 1.4 Do Distribučnej sústavy je v Odovzdávacom mieste pripojené zariadenie na výrobu elektriny uvedené v článku 3 prílohy č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Existujúce zariadenie na výrobu elektriny**“). Elektrina vyrobená v Existujúcom zariadení na výrobu elektriny tak môže byť dodávaná v Odovzdávacom mieste do Distribučnej sústavy. Ak však v článku 3 prílohy č. 1 tejto Zmluvy nie je uvedené žiadne Existujúce zariadenie na výrobu elektriny (nie sú vyplnené údaje o žiadnom Existujúcom zariadení na výrobu elektriny), znamená to, že do Distribučnej sústavy nie je pripojené v Odovzdávacom mieste žiadne Existujúce zariadenie na výrobu elektriny.
- 1.5 Do Distribučnej sústavy je v Odovzdávacom mieste pripojené zariadenie na uskladňovanie elektriny uvedené v článku 4 prílohy č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny**“). Elektrina uskladňovaná v Existujúcom zariadení na uskladňovanie elektriny tak môže byť dodávaná v Odovzdávacom mieste do Distribučnej sústavy. Ak však v článku 4 prílohy č. 1 tejto Zmluvy nie je uvedené žiadne Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny (nie sú vyplnené údaje o žiadnom Existujúcom zariadení na uskladňovanie elektriny), znamená to, že do Distribučnej sústavy nie je pripojené v Odovzdávacom mieste žiadne Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny.
- 1.6 Do Distribučnej sústavy bude v Odovzdávacom mieste pripojené Existujúce zariadenie na výrobu elektriny so zmenenými technickými parametrami uvedené v článku 5 prílohy č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Zmenené Existujúce zariadenie na výrobu elektriny**“). Elektrina vyrobená v Zmenenom Existujúcom zariadení na výrobu elektriny tak bude môcť byť dodávaná v Odovzdávacom mieste do Distribučnej sústavy. Ak však v článku 5 prílohy č. 1 tejto Zmluvy nie je uvedené žiadne Zmenené Existujúce zariadenie na výrobu elektriny (nie sú vyplnené údaje o žiadnom Zmenenom existujúcom zariadení na výrobu elektriny), znamená to, že do Distribučnej sústavy nebude na základe tejto Zmluvy pripojené v Odovzdávacom mieste žiadne Zmenené Existujúce zariadenie na výrobu elektriny.
- 1.7 Do Distribučnej sústavy bude v Odovzdávacom mieste pripojené Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny so zmenenými technickými parametrami uvedené v článku 6 prílohy č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Zmenené Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny**“). Elektrina vyrobená v Zmenenom Existujúcom zariadení na uskladňovanie elektriny tak bude môcť byť dodávaná v Odovzdávacom mieste do Distribučnej sústavy. Ak však v článku 6 prílohy č. 1 tejto Zmluvy nie je uvedené žiadne Zmenené Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny (nie sú vyplnené údaje o žiadnom Zmenenom existujúcom zariadení na uskladňovanie elektriny), znamená to, že do Distribučnej sústavy nebude na základe tejto Zmluvy pripojené v Odovzdávacom mieste žiadne Zmenené Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny.
- 1.8 Nové zariadenie na výrobu elektriny, Nové zariadenie na uskladňovanie elektriny, Existujúce zariadenie na výrobu elektriny, Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny, Zmenené Existujúce zariadenie na výrobu elektriny a Zmenené Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny budú v ďalšom texte tejto Zmluvy spoločne označované aj ako „**Zariadenie Žiadateľa**“. Nové zariadenie na výrobu elektriny, Existujúce zariadenie na výrobu elektriny a Zmenené Existujúce zariadenie na výrobu elektriny budú v ďalšom texte tejto Zmluvy spoločne označované aj ako „**Zariadenie na výrobu elektriny**“. Nové zariadenie na uskladňovanie elektriny, Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny a Zmenené Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny budú v ďalšom texte tejto Zmluvy spoločne označované aj



ako „Zariadenie na uskladňovanie elektriny“. Nové zariadenie na výrobu elektriny a Nové zariadenie na uskladňovanie elektriny budú v ďalšom texte tejto Zmluvy spoločne označované aj ako „**Nové zariadenie Žiadateľa**“. Zmenené Existujúce zariadenie na výrobu elektriny a Zmenené Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny budú v ďalšom texte tejto Zmluvy spoločne označované aj ako „**Zmenené Existujúce zariadenie Žiadateľa**“. Zariadenia Žiadateľa uvedené v článku 3 ods. 3.1 písm. b) prílohy č. 2 tejto Zmluvy budú v ďalšom texte tejto Zmluvy spoločne označované ako „**Súvisiace zariadenie Žiadateľa**“.

- 1.9 Žiadosťou o pripojenie zo dňa 04.03.2026 požiadal Žiadateľ Prevádzkovateľa o pripojenie:
 - Nového zariadenia na uskladňovanie elektriny, (ďalej len „**Žiadosť o pripojenie**“).
- 1.10 Prevádzkovateľ Žiadosť o pripojenie vyhodnotil a súhlasí s pripojením
 - Nového zariadenia na uskladňovanie elektriny, do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste po splnení obchodných a technických podmienok pripojenia uvedených v tejto Zmluve a jej prílohách, príslušných právnych predpisoch, technických predpisoch a technických normách, ako aj v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „**Technické podmienky**“), Prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „**Prevádzkový poriadok**“) a procese pripojenia, ktorého aktuálne znenie je zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa (ďalej len „**Proces pripojenia**“) a po splnení podmienok spolupráce medzi Zmluvnými stranami uvedených v tejto Zmluve a jej prílohách.
- 1.11 Za účelom zabezpečenia potrebnej maximálnej rezervovanej kapacity v Distribučnej sústave na pripojenie Zariadenia Žiadateľa a pripojenia Zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste, sa preto Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy tak, ako je uvedené v jej ďalšom texte a jej prílohách.
- 1.12 Návrh tejto Zmluvy podpísaný Prevádzkovateľom predstavuje kladné stanovisko Prevádzkovateľa k rezervovanej kapacite na pripojenie Nového zariadenia na výrobu elektriny do Distribučnej sústavy (ďalej len „**Stanovisko ku kapacite**“), a to podľa § 4b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o podpore**“) v prípade, ak je Nové zariadenie na výrobu elektriny lokálnym zdrojom. Stanovisko ku kapacite platí po dobu uvedenú v Zákone o podpore (ďalej len „**Doba platnosti Stanoviska ku kapacite**“).

2. Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je
 - a) záväzok Prevádzkovateľa v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve a jej prílohách, príslušných právnych predpisoch, technických predpisoch, technických normách, Technických podmienkach, Prevádzkovom poriadku a Procese pripojenia, zabezpečiť v Distribučnej sústave na pripojenie Zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v článku 3 ods. 3.1 tejto Zmluvy,
 - b) záväzok Prevádzkovateľa v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve a jej prílohách, príslušných právnych predpisoch, technických predpisoch, technických normách, Technických podmienkach, Prevádzkovom poriadku a Procese pripojenia, pripojiť Zariadenie Žiadateľa do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste do 5 pracovných dní po splnení obchodných a technických podmienok pripojenia,
 - c) záväzok Žiadateľa riadne a včas zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie (to neplatí, ak má Žiadateľ právo na bezplatné pripojenie) a riadne a včas splniť všetky povinnosti uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách, príslušných právnych predpisoch, technických predpisoch, technických normách, Technických podmienkach, Prevádzkovom poriadku a Procese pripojenia,
 - d) stanovenie obchodných a technických podmienok pripojenia Zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste,
 - e) vzájomná spolupráca Zmluvných strán pri plnení predmetu tejto Zmluvy.

3. Špecifikácia Odovzdávacieho miesta a pripojenia do Distribučnej sústavy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných technických parametroch Odovzdávacieho miesta a pripojenia do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste:

- a) EIC Odovzdávacieho miesta: 24ZZSVYR00225651
 - b) Adresa Odovzdávacieho miesta: Priemyselná 10/V / 4885, 921 01 Piešťany, parcela registra KN „C“, parcelné číslo: 3050, katastrálne územie: Piešťany.
 - c) Napäťová úroveň pripojenia v Odovzdávacom mieste: NN
 - d) Napäťová úroveň merania dodávky elektriny do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste: NN
 - e) Maximálna rezervovaná kapacita v Odovzdávacom mieste 174,000 kW
 - f) Rezervovaná kapacita v Odovzdávacom mieste: je vždy vo výške, ktorú stanovuje osobitný predpis
- 3.2 Odovzdávacie miesto je miestom pripojenia Zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy.
- 3.3 Maximálna rezervovaná kapacita uvedená v článku 3 ods. 3.1 tejto Zmluvy bola určená spôsobom stanoveným zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) a vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Vyhláška o pravidlách trhu**“).
- 3.4 Maximálnu rezervovanú kapacitu uvedenú v článku 3 ods. 3.1 tejto Zmluvy je možné zmeniť uzatvorením novej zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy a splnením príslušných obchodných a technických podmienok pripojenia spojených s takouto zmenou. Maximálnu rezervovanú kapacitu uvedenú v článku 3 ods. 3.1 tejto Zmluvy však nie je možné zvýšiť, v prípade nedostatku kapacity v Distribučnej sústave pre jej požadované zvýšenie.
- 3.5 Meranie dodávky elektriny zo Zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste zabezpečuje Prevádzkovateľ spôsobom uvedeným Prevádzkovom poriadku.

4. Cena za pripojenie a platobné podmienky

- 4.1 Pripojenie Nového zariadenia na výrobu elektriny a Zmeneného Existujúceho zariadenia na výrobu elektriny do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste je v prípade splnenia podmienok podľa § 4b ods. 1 a 3 Zákona o podpore (ďalej len „**Podmienky bezplatnosti pripojenia**“) na základe tejto Zmluvy bezplatné. V prípade nesplnenia Podmienok bezplatnosti pripojenia je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške platnej v čase doručenia Žiadosti o pripojenie. Žiadateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi takúto cenu za pripojenie na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom na účet Prevádzkovateľa a s variabilným symbolom uvedeným na takejto faktúre. Lehota splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Žiadateľovi. Ak deň splatnosti ceny za pripojenie prípadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. Úhradou ceny za pripojenie sa rozumie pripísanie vyfakturovanej sumy na účet Prevádzkovateľa s uvedením správneho variabilného symbolu. Ak Žiadateľ neuhradí Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie v lehote splatnosti, táto Zmluva zaniká.
- 4.2 Za pripojenie Nového zariadenia na uskladňovanie elektriny a Zmeneného Existujúceho zariadenia na uskladňovanie elektriny je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške:
- bez DPH: 0,000,- eur
DPH: 0,000,- eur
spolu: 0,000,- eur
slovom: nula.
- Žiadateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi túto cenu za pripojenie na základe faktúry vyhotovenej Prevádzkovateľom. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Žiadateľovi. Ak deň splatnosti ceny za pripojenie prípadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. Žiadateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie na účet Prevádzkovateľa a s variabilným symbolom, ktoré sú uvedené na faktúre. Za deň úhrady ceny za pripojenie sa považuje deň, v ktorý bude suma ceny za pripojenie pripísaná na účet Prevádzkovateľa. Ak žiadateľ túto cenu za pripojenie Prevádzkovateľovi v lehote splatnosti nezaplatí, táto Zmluva zaniká. Ak je cena za pripojenie podľa článku 4 ods. 4.2 tejto Zmluvy 0,00 eur, ustanovenia tohto odseku sa neuplatňujú.

5. Technické podmienky pripojenia a obchodné podmienky pripojenia

- 5.1 Technické podmienky pripojenia sú uvedené v prílohe č. 2 tejto Zmluvy a Technických podmienkach. Žiadateľ je povinný splniť technické podmienky pripojenia v lehote uvedenej v Prevádzkovom poriadku a tieto dodržiavať počas celej doby



trvania tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ je povinný splniť technické podmienky pripojenia v lehote uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

- 5.2 Obchodné podmienky pripojenia sú uvedené v tejto Zmluve a Prevádzkovom poriadku. Žiadateľ je povinný splniť jednotlivé obchodné podmienky pripojenia v lehotách uvedených v tejto Zmluve a Prevádzkovom poriadku a tieto dodržiavať počas celej doby trvania tejto Zmluvy.

6. Platnosť Zmluvy

- 6.1 Lehota na prijatie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je

- 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia Žiadateľovi, ak je predmetom pripojenia na základe tejto Zmluvy výlučne Nové zariadenie na uskladňovanie elektriny alebo Zmenené Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny alebo
- v trvaní Doby platnosti Stanoviska ku kapacite, ak je predmetom pripojenia na základe tejto Zmluvy výlučne Nové zariadenie na výrobu elektriny/Zmenené Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny, ktoré sú lokálnym zdrojom, alebo ak je predmetom pripojenia na základe tejto Zmluvy Nové zariadenie na výrobu elektriny/Zmenené Existujúce zariadenie na výrobu elektriny, ktoré sú lokálnym zdrojom a Nové zariadenie na uskladňovanie elektriny/Zmenené Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny.

Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie tejto Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy zo strany Žiadateľa, na ktorých sa Zmluvné strany nedohodli, sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný. Prevádzkovateľ je oprávnený návrh tejto Zmluvy odvolať aj pred uplynutím lehoty určenej na jeho prijatie.

- 6.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia Žiadateľom podpísaného návrhu tejto Zmluvy Prevádzkovateľovi, ak v tomto odseku nie je v prípade účinnosti tejto Zmluvy ďalej uvedené inak. Ak je však Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „**Zákon o slobode informácií**“) a táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. V takom prípade je Žiadateľ ako povinná osoba podľa § 2 Zákona o slobode informácií povinný zverejniť túto Zmluvu v súlade s § 5a Zákona o slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Takýto Žiadateľ je povinný doručiť Prevádzkovateľovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy, najneskôr do 3 kalendárnych dní od jej zverejnenia.

- 6.3 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

- 6.4 Táto Zmluva zaniká spôsobom a za podmienok uvedených v Prevádzkovom poriadku.

- 6.5 V prípade zániku Zmluvy pred pripojením Nového zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste je Žiadateľ povinný Prevádzkovateľovi uhradiť všetky náklady Prevádzkovateľa vynaložené Prevádzkovateľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy do dňa jej zániku.

- 6.6 Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka práv Zmluvných strán vyplývajúcich z porušenia tejto Zmluvy vrátane práv na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhradu škody, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa tejto Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

- 6.7 Po zániku tejto Zmluvy je Žiadateľ povinný umožniť Prevádzkovateľovi vykonať všetky úkony súvisiace s odpojením Zariadenia Žiadateľa od Distribučnej sústavy, vrátane odobratia určeného meradla a zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch. V prípade porušenia povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

7. Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 7.1 Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby kvalita elektriny dodávaná do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste zodpovedala podmienkam stanoveným príslušnými právnymi predpismi, technickými predpismi, technickými normami, Technickými podmienkami a Prevádzkovým poriadkom.

- 7.2 Prevádzkovateľ je oprávnený odpojiť Zariadenie Žiadateľa a Súvisiace zariadenie Žiadateľa od Distribučnej sústavy, ak Zariadenie Žiadateľa alebo Súvisiace zariadenie Žiadateľa nevyhovuje požiadavkám stanoveným príslušnými právnymi predpismi, technickými predpismi, technickými normami, technickými podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, Technickými podmienkami a Prevádzkovým poriadkom.
- 7.3 Ustanovenia tohto odseku platia iba v prípade, ak je celkový inštalovaný elektrický výkon Zariadenia Žiadateľa (súčet celkových inštalovaných elektrických výkonov Existujúceho zariadenia na výrobu elektriny/Zmeneného Existujúceho zariadenia na výrobu elektriny, Nového zariadenia na výrobu elektriny, Existujúceho zariadenia na uskladňovanie elektriny/Zmeneného zariadenia na uskladňovanie elektriny a Nového zariadenia na uskladňovanie elektriny) 100 kW a vyšší. Žiadateľ je povinný udržiavať vo funkčnom stave v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami Súvisiace zariadenie Žiadateľa - riadiaci a informačný systém (ďalej len „**RIS**“) v zmysle Prevádzkovateľom schválených prevádzkových inštrukcií PI-755-2/X a PI-755-3/X, s ktorými sa Žiadateľ riadne oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy, a to po dobu prevádzky Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa. Ak v prípade výpadku/poruchy automatizovaného systému dispečerského riadenia (ďalej len „**ASDR**“), resp. RIS bezobslužného energetického objektu alebo spojovacej/-ich cesty/ciest dôjde k prerušeniu toku informácií alebo dát pre dispečerské riadenie, má Prevádzkovateľ - príslušný dispečer právo vykonať odpojenie Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa od Distribučnej sústavy, s následným oznámením Žiadateľovi. Po neodkladnom zistení príčiny takéhoto výpadku/poruchy je Žiadateľ povinný zabezpečiť odstránenie tejto poruchy a do jej úplného odstránenia musí zabezpečiť informácie pre dispečerské riadenie náhradným spôsobom (obsluhou alebo inak, vždy však po dohovore s príslušným dispečingom).

8. Záverečné ustanovenia

- 8.1 Poučenie o neoprávnenom odbere elektriny a neoprávnenom dodávaní elektriny do sústavy, poučenie o povinnosti Prevádzkovateľa súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania, spôsob riešenia neplnenia zmluvných podmienok a sporov, vrátane sankcií za nedodržanie zmluvných podmienok a ich uplatňovanie, sú uvedené v Prevádzkovom poriadku.
- 8.2 V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Žiadateľa uvedené v tejto Zmluve a v prípade, že Žiadateľom je právnická osoba, zákonného/zmluvného zástupcu Žiadateľa, najmä za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia tejto Zmluvy, jednoznačnej identifikácie, správy a fakturácie ceny za pripojenie. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia môže Prevádzkovateľ odmietnuť uzatvoriť túto Zmluvu. Prevádzkovateľ v rámci plnenia tejto Zmluvy poskytne osobné údaje Žiadateľa príslušnému dodávateľovi elektriny, s ktorým má Prevádzkovateľ uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Žiadateľa sú upravené v Pravidlách ochrany osobných údajov, pričom ich aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle Prevádzkovateľa.
- 8.3 V prípade podaní Zmluvných strán, v prípade ktorých právne predpisy nestanovujú povinnosť ich doručovania na korešpondenčné adresy uvedené nižšie v tomto odseku (ďalej len „**Elektronicky zasielané podania**“), je ich Zmluvná strana oprávnená doručovať druhej Zmluvnej strane nasledovne:
- a) Žiadateľ je oprávnený Elektronicky zasielané podania doručovať Prevádzkovateľovi prostredníctvom aplikácie Prevádzkovateľa - aplikácia na sledovanie stavu žiadosti, ktorá je dostupná na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk.
 - b) Prevádzkovateľ je oprávnený Elektronicky zasielané podania doručovať Žiadateľovi na kontaktnú emailovú adresu Žiadateľa uvedenú Žiadateľom v Žiadosti o pripojenie alebo kontaktnú emailovú adresu Žiadateľa oznámenú Žiadateľom Prevádzkovateľovi po podaní Žiadosti o pripojení, ktorou Žiadateľ nahradí kontaktnú emailovú adresu Žiadateľa uvedenú Žiadateľom v Žiadosti o pripojenie.
- To neplatí, ak ide o podania, ktorými dochádza k zmene alebo ukončeniu tejto Zmluvy.
- 8.4 Ostatné podania Zmluvných strán, ktoré sa majú podľa Zmluvy alebo právnych predpisov urobiť písomne, sa budú považovať za riadne podané, ak budú doručené druhej Zmluvnej strane osobne alebo poštou na adresu Zmluvnej strany uvedenú v tejto Zmluve alebo písomne oznámenú druhej Zmluvnej strane. Takéto podania Zmluvných strán sa považujú za doručené druhej Zmluvnej strane dňom prevzatia zásielky alebo v deň jej uloženia na pošte, a to aj keď sa príslušný adresát o jej uložení na pošte nedozvedel, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky jej adresátom. Pre doručovanie takýchto podaní Žiadateľovi sa použije adresa Žiadateľa, ktorá je uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Pre doručovanie



- takýchto podaní Prevádzkovateľovi sa použije nasledovná adresa Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s. P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1.
- 8.5 Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve a jej prílohách, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, technickými predpismi, technickými normami, Technickými podmienkami, Prevádzkovým poriadkom a Procesom pripojenia. Technické podmienky, Prevádzkový poriadok a Proces pripojenia sú uverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa. Žiadateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s Technickými podmienkami, Prevádzkovým poriadkom a Procesom pripojenia riadne oboznámil. Prevádzkovateľ je oprávnený Technické podmienky, Prevádzkový poriadok a proces pripojenia jednostranne meniť, pričom pre Zmluvné strany je vždy záväzné aktuálne znenie Technických podmienok, Prevádzkového poriadku a Procesu pripojenia.
- 8.6 Prevádzkovateľ sa pri riadení svojich obchodných činností a vzťahov riadi princípmi zakotvenými v Etickom kódexe skupiny ZSE, ktorého znenie je zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa.
- 8.7 Ak je medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k Odovzdávaciemu miestu uzatvorená zmluva o pripojení do distribučnej sústavy pre pripojenie Existujúceho zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste (ďalej len „Existujúca zmluva o pripojení do distribučnej sústavy s pripojením“), právny vzťah medzi Zmluvnými stranami týkajúci sa pripojenia Existujúceho zariadenia Žiadateľa sa do pripojenia Nového zariadenia Žiadateľa a Zmeneného Existujúceho zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste Prevádzkovateľom riadi Existujúcou zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy s pripojením. Pripojením Nového zariadenia Žiadateľa a Zmeneného Existujúceho zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste Prevádzkovateľom Existujúca zmluva o pripojení do distribučnej sústavy s pripojením zaniká. Ak sa v prípade Nového zariadenia Žiadateľa /Zmeneného Existujúceho zariadenia Žiadateľa pripojenie do Distribučnej sústavy v Odbornom mieste vzhľadom na existujúce pripojenie Existujúceho zariadenia Žiadateľa fyzicky nevykonáva, pripojením Zmeneného Existujúceho zariadenia Žiadateľa sa pre účely tejto Zmluvy rozumie potvrdenie Prevádzkovateľa o splnení všetkých podmienok pre pripojenie Nového zariadenia Žiadateľa /Zmeneného Existujúceho zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy.
- 8.8 Ak je medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k Odovzdávaciemu miestu uzatvorená zmluva o pripojení do distribučnej sústavy pre pripojenie do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste, ktoré ešte nebolo vykonané (ďalej len „Existujúca zmluva o pripojení do distribučnej sústavy bez pripojenia“), uzatvorením tejto Zmluvy Existujúca zmluva o pripojení do distribučnej sústavy bez pripojenia zaniká.
- 8.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 - Zariadenie Žiadateľa,
 - Príloha č. 2 - Technické podmienky pripojenia.
- 8.10 Zmluva je vyhotovená vo 2 vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo Zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- 8.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej príloh riadne oboznámili, s obsahom Zmluvy a jej príloh bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju oprávnené osoby oboch Zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Prevádzkovateľ:

Žiadateľ:

V Bratislave	24.03.2026	V	
Miesto	Západoslovenská distribučná, a.s. 118 BRATISLAVA	Miesto	P. Y. 2026
Ing. Peter Burian vedúci pripojenia zdrojov		Ing. Vladimír Púčik	
Meno, priezvisko a funkcia		Meno, priezvisko a funkcia	
Západoslovenská distribučná, a.s.			

Zmluva

Ing. Filip Gális
asset manažér pripojenia
zdrojov

Meno, priezvisko a funkcia
Západoslovenská distribučná, a.s.

Podpis

ran Šiška

Meno, priezvisko a funkcia

Podpis

Príloha č. 1 Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy (pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny a pre pripojenie zariadenia na uskladňovanie elektriny)

Číslo Zmluvy: 26/12500/02146-ZOPZ

EIC Odovzdávacieho miesta: 24ZZSVYR00225651

Zariadenie Žiadateľa

1. Nové zariadenie na výrobu elektriny

1.1 Nové zariadenie na výrobu elektriny: -

2. Nové zariadenie na uskladňovanie elektriny

2.1. Nové zariadenie na uskladňovanie elektriny:

Názov: Batériové úložisko Piešťany, Priemyselná 10/V / 4885

Celkový inštalovaný elektrický výkon 100 kW

Adresa umiestnenia: Priemyselná 10/V/4885 921 01 Piešťany, parcelné číslo: 3050, katastrálne územie: Piešťany

Technický popis:

- a) zariadenie na uskladňovanie elektriny s nasledovnými meničmi/striedačmi:
 - 1x menič/striedač Vonsch GSE COMP 400/100,s menovitým výkonom na strane striedavého napätia 100,000 kW,
- b) príslušné rozvody a technológiu spolu s ochranami.

3. Existujúce zariadenie na výrobu elektriny

3.1. Existujúce zariadenie na výrobu elektriny:

Názov: FTVE Piešťany, Priemyselná 10/V / 4885

Celkový inštalovaný elektrický výkon 300,000 kW

Adresa umiestnenia: Priemyselná 10/V/4885 921 01 Piešťany, parcelné číslo: 3050, katastrálne územie: Piešťany

Technický popis:

- a) zariadenie na výrobu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu s nasledovnými meničmi/striedačmi:
 - 6x menič/striedač Huawei SUN2000-50KTL-M3,s menovitým výkonom na strane striedavého napätia 50,000 kW,
- b) príslušné rozvody a technológiu spolu s ochranami.

Žiadateľ čestne vyhlasuje a potvrdzuje, že toto Existujúce zariadenie na výrobu elektriny je lokálnym zdrojom.

4. Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny

4.1. Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny: -

5. Zmenené Existujúce zariadenie na výrobu elektriny

5.1. Zmenené Existujúce zariadenie na výrobu elektriny: -

Zmluva

6. Zmenené Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny

6.1. Zmenené Existujúce zariadenie na uskladňovanie elektriny: -

Príloha č. 2 Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy (pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny a pre pripojenie zariadenia na uskladňovanie elektriny)

Číslo Zmluvy: 26/12500/02146-ZOPZ

EIC Odovzdávacieho miesta: 24ZZSVYR00225651

Technické podmienky pripojenia

1. Plnenie zo strany Prevádzkovateľa

- 1.1. Prevádzkovateľ v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami zabezpečí v Odovzdávacom mieste maximálnu rezervovanú kapacitu uvedenú v článku 3. tejto Zmluvy pre pripojenie Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN prostredníctvom rovnakých elektroenergetických zariadení ako je do Distribučnej sústavy pripojené odberné miesto Žiadateľa s EIC kódom 24ZZS8202510000G, cez existujúcu transformačnú stanicu číslo 0062-034, ktorá je do Distribučnej sústavy pripojená VN elektrickým vedením – linkou č. V 0480 Prevádzkovateľa.
- 1.2. Za účelom splnenia povinností Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy a jej príloh nie je potrebné zo strany Prevádzkovateľa vybudovať žiadne elektroenergetické zariadenia alebo iné stavby alebo zariadenia. Prevádzkovateľ splní povinnosti Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy prostredníctvom existujúcich elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa (ďalej len „**Zariadenie Prevádzkovateľa**“).
- 1.3. Kontaktné osoby Prevádzkovateľa:
vo veciach technických: Filip Gális, email: filip.galis@zsdisk.sk.

2. Deliace miesto

- 2.1 Deliacim miestom medzi (i) Zariadením Prevádzkovateľa a (ii) Zariadením Žiadateľa a Súvisiacim zariadením Žiadateľa budú:
vývodové svorky poistkových spodkov elektromerovej skrine, napájanej z NN vývodu číslo 10, 11 a 12 transformačnej stanice TS číslo 0062-034.
Rozhranie ovládacích obvodov a komunikačného prepojenia:
signál komunikačného zariadenia (router) v transformačnej stanici Žiadateľa.


3. Plnenie zo strany Žiadateľa

- 3.1. Žiadateľ sa zaväzuje vybudovať na vlastné náklady a nebezpečenstvo nasledujúce zariadenia:
 - a) Nové zariadenie na uskladňovanie elektriny,
 - b) Súvisiace zariadenie Žiadateľa:
 - riadiaci informačný systém (ďalej len „**RIS**“) s pripojením do diaľkového ovládania a signalizácie na Riadiace centrum VN Prevádzkovateľa (ďalej len „**RC VN Prevádzkovateľa**“) v zmysle Prevádzkovateľom schválených prevádzkových inštrukcií č. PI-755-2/X a PI-755-3/X, kde číslo na pozícii X označuje aktuálne verziu danej prevádzkovej inštrukcie (ďalej len „**PI-755-2/X a PI-755-3/X**“),
 - príslušné rozvody a technológiu spolu s ochranami, (ďalej len „**Zariadenie Žiadateľa**“), ktorých výlučným vlastníkom bude Žiadateľ.
- 3.2. Hlavné rozpojovacie miesto (ďalej len „**HRM**“) bude vypínač umiestnený v NN rozvážači Žiadateľa dimenzovaný minimálne na menovitú hodnotu vypínacieho výkonu Zariadenia Žiadateľa, ktorý odopína Zariadenie Žiadateľa naraz od Distribučnej sústavy (*jedným spínacím prvkom sa musí odpojiť celé Zariadenie Žiadateľa od Distribučnej sústavy*). Po vypnutí HRM by mala vlastná spotreba Zariadenia Žiadateľa ostať pod napätím.

- 3.3. HRM bude vypínané ochranou a musí byť diaľkovo ovládané z RC VN Prevádzkovateľa povelom „Vypni“ (bez ohľadu na zvolený režim ovládania M/D) a po vypnutí (akýmkoľvek povelom, ochranou a i.) sa musí zablokovat' jeho zapnutie (zapnutie HRM musí byť blokované aj v prípade, ak je zapnutý spínací prvok slúžiaci na prífázovanie). Odblokovanie a povolenie zapnutia vykoná dispečer Prevádzkovateľa povelom „Odblokuj“. Do vydania tohto povelu sa nesmie HRM zapnúť, resp. prífázovať Zariadenie Žiadateľa.
- 3.4. HRM nie je miesto určené pre prífázovanie generátorov Zariadenia Žiadateľa. Na tento účel musí byť inštalovaný iný spínací prvok.
- 3.5. Z každého objektu Zariadenia Žiadateľa sa na prahu Zariadenia Žiadateľa merajú hodnoty $\pm P$, $\pm Q$, $3 \times U_{fázové}$, $3 \times I_{fázový}$. Pokiaľ je viac možných napájacích ciest, tak takéto meranie musí byť na každom takomto mieste. Prahom Zariadenia Žiadateľa sa rozumie miesto, kde je inštalované fakturačné meranie.
- 3.6. Z každého generátora musí byť meranie svorkových hodnôt $\pm P$, $\pm Q$. Uvedené nie je potrebné ak prahové aj svorkové merania sú rovnaké, teda medzi nimi nie je inštalovaný žiadny odber, napr. vlastná spotreba elektriny alebo iné Zariadenie Žiadateľa.
- 3.7. Realizačná projektová dokumentácia Žiadateľa musí obsahovať prenos informácií na RC VN Prevádzkovateľa, ktorú spracuje Žiadateľ v zmysle PI-755-2/X a PI-755-3/X. Projekt pre vyvedenie informácií zo Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa na RC VN Prevádzkovateľa musí byť predložený Prevádzkovateľovi na odsúhlasenie spolu s realizačnou projektovou dokumentáciou Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa.
- 3.8. V zmysle PI-755-2/X musia byť všetky spínacie prvky v trase možného vyvedenia výkonu do Distribučnej sústavy signalizované a HRM diaľkovo ovládané z RC VN Prevádzkovateľa.
- 3.9. Pre Riadiace centrum VVN a RC VN Prevádzkovateľa musí byť zabezpečený prenos informácií na RC VN Prevádzkovateľa v zmysle PI-755-2/X a PI-755-3/X.
- 3.10. Požadovaný rozsah prenášaných informácií zo zariadenia na výrobu elektriny na RC VN Prevádzkovateľa Žiadateľovi upresní RC VN Prevádzkovateľa a Riadiace centrum VVN (Ing. Skalický 0905/340 461).
- 3.11. Prenos informácií musí byť zabezpečený z procesnej úrovne riadiaceho systému Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa (nie je povolený prenos z vizualizačného PC, operátorského terminálu a pod.).
- 3.12. Do systému dispečerského riadenia Prevádzkovateľa môžu byť pripojené iba také zariadenia, u ktorých bola vykonaná typová skúška zariadenia, komunikačného spojenia a prenosov dát. O tejto skúške musí byť vyhotovený protokol s výsledkom „Vyhovuje“. Protokol vystaví Prevádzkovateľ (tím automatizácie VN, NN, resp. tím riadiacej techniky) po splnení podmienok v zmysle PI-755-2/X a PI-755-3/X a úspešne vykonaných skúškach funkčnosti predpísaných a deklarovaných funkcií zariadenia, funkčnosti spojenia a prenosových parametrov. Zariadenie musí mať tento protokol ešte pred jeho zapracovaním do technického riešenia resp. do projektu. Týmto nie je dotknutá povinnosť vykonať funkčné skúšky a dátovú verifikáciu pred uvedením zariadenia do prevádzky. Projekt, rozsah prenášaných dát a technické riešenie dátového pripojenia musia byť pred realizáciou schválené Prevádzkovateľom.
- 3.13. Pre prenos informácií zo Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa na RC VN Prevádzkovateľa je Žiadateľ povinný (v spolupráci s Prevádzkovateľom – tím dátových sietí a systémov - Ing. Diežka jan.diezka@zsd.is.sk) zabezpečiť komunikačné zariadenie (router), SIM kartu a dátový paušál na prenos dát.
- 3.14. Zariadenie pre diaľkové meranie, ovládanie a signalizáciu je možné uviesť do prevádzky po splnení všetkých podmienok pripojenia a podmienok uvedených v PI-755-2/X a PI-755-3/X, čo Zmluvné strany potvrdia podpísaním protokolu o pripravenosti a spôsobilosti zariadenia pre diaľkovú signalizáciu, meranie a ovládanie z RC VN Prevádzkovateľa.
- 3.15. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby napájanie všetkých zariadení diaľkového ovládania (vrátane pohonov ovládacích prvkov) a prenosových zariadení bolo zálohované z nezávislého zdroja po dobu minimálne 10 hodín a kapacita minimálne 10 spínacích cyklov (vyp/zap/vyp).
- 3.16. Pre zabezpečenie správnej funkčnosti celého riadiaceho systému je Žiadateľ povinný dodržať interné PI-755-2/X a PI-755-3/X.
- 3.17. Pred pripojením Zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy musia byť vykonané funkčné skúšky diaľkového ovládania (verifikácia signálov, meraní, povelov) medzi Zariadením Žiadateľa, Súvisiacimi zariadením Žiadateľa a RC VN Prevádzkovateľa.
- 3.18. Pripojenie Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy je možné uskutočniť len v prípade, ak budú splnené synchronizačné podmienky.



- 3.19. Pri strate napätia v Distribučnej sústave musí byť zaistené automatické odpojenie Zariadenia Žiadateľa od Distribučnej sústavy a automatické blokovanie proti zapnutiu. Impulz pre odpojenie sa zrealizuje vyvedením zo samostatnej ochrany, ktorá musí byť nezávislá na centrálnom riadiacom systéme chodu Zariadenia Žiadateľa. Opätovné pripojenie Zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy bude možné až po odsúhlasení dispečera RC VN Prevádzkovateľa.
- 3.20. Odpojenie Zariadenia Žiadateľa od Distribučnej sústavy (vzťahuje sa aj na poruchové stavy) a jeho opätovné zapojenie je možné len po odsúhlasení RC VN Prevádzkovateľa a za podmienok ním stanovených.
- 3.21. Povoľovací algoritmus bude riešený dátovým spojením medzi RC VN Prevádzkovateľa a riadiacim systémom Zariadenia Žiadateľa v zmysle prevádzkovej inštrukcie Prevádzkovateľa PI-755-2/X, PI-755-3/X.
- 3.22. Prevádzka Zariadenia Žiadateľa musí byť v súlade s Technickými podmienkami a napätie na deliacom mieste medzi Zariadením Prevádzkovateľa a Zariadením Žiadateľa a Súvisiacim Zariadením Žiadateľa nesmie prekročiť Un podľa Technických podmienok ani v prípadoch poruchových stavov v Distribučnej sústave a/alebo Zariadenia Žiadateľa a/alebo Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa.
- 3.23. Spätné vplyvy Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa na Distribučnú sústavu musia byť v medziach stanovených podľa Technických podmienok.
- 3.24. Žiadateľ je povinný prevádzkovať Zariadenie Žiadateľa a Súvisiace zariadenie Žiadateľa tak, aby v prípade pretoku činného výkonu do Distribučnej sústavy v mieste fakturačného merania dodržal hodnotu účinníka v intervale 0,95 ind. až 1 (odber jalového výkonu [MVar] z Distribučnej sústavy pri dodávke činného výkonu [MW] do Distribučnej sústavy) s požadovanou nastavenou hodnotou účinníka 0,97.
- 3.25. Žiadateľ je povinný zabezpečiť ochranu technologických zariadení Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa tak, aby spínanie, kolísanie napätia a krátkodobé prerušenia napätí v Distribučnej sústave nespôsobovali škody na Zariadení Žiadateľa a Súvisiacom zariadení Žiadateľa.
- 3.26. Žiadateľ je povinný riešenia návrhu ochrán spracovať v zmysle Technických podmienok a technických noriem STN a IEC. Ochrany musia byť nezávislé od riadiaceho systému Zariadenia Žiadateľa. Ochrana pôsobiaca na HRM musí byť nastavená v zmysle Technických podmienok.
- 3.27. Umiestnenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich montáže a zapojenia musí byť v súlade s platným interným predpisom Prevádzkovateľa „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie“ ktorý je dostupný na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.zsdis.sk. Meranie činného odberu a dodávky, ako i meranie jalovej dodávky a odberu musí byť polopriame. V prípade polopriameho merania je Žiadateľ povinný inštalovať overené meracie transformátory prúdu, v prípade nepriameho merania overené meracie transformátory prúdu a overené meracie transformátory napätia. V prípade výmeny existujúcich meracích transformátorov prúdu a/alebo napätia, je požadovaná trieda presnosti pre meracie transformátory prúdu 0,5S a pre meracie transformátory napätia 0,5. Meracie transformátory sú vo vlastníctve Žiadateľa. Meracie transformátory musia byť ešte pred montážou overené a opatrené overovacou značkou. Kópie skúšobných protokolov je Žiadateľ povinný odovzdať Prevádzkovateľovi pred montážou prístrojov. Originály protokolov archivuje Žiadateľ. Elektromer je odporúčané umiestniť do celoplastovej skrine USM bez okienok z dôvodu bezdrôtovej komunikácie s odpočtovou centrálou Prevádzkovateľa.
- 3.28. Žiadateľ je povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi nepretržitý voľný prístup k meracím zariadeniam za účelom odpočtu, opráv, výmeny a kontroly meradiel.
- 3.29. Žiadateľ je povinný v prípade potreby vykonania zásahu do jeho elektrickej inštalácie, v prípade ktorého je potrebné odplombovanie plomb Prevádzkovateľa, takýto zásah vopred oznámiť Prevádzkovateľovi a požiadať ho o odplombovanie, a to prostredníctvom e-shopu, ktorý je dostupný na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk.
- 3.30. Pred uvedením Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa do prevádzky musí Prevádzkovateľ potvrdiť, že boli zrealizované podľa platných technických noriem, Technických podmienok a na základe Prevádzkovateľom schválenej projektovej dokumentácie.
- 3.31. Pred pripojením Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy je Žiadateľ povinný doručiť Prevádzkovateľovi doklady o zaistení ich bezpečnej prevádzky technického zariadenia v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

- 3.32. Pred pripojením Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy a následne vždy na vyžiadanie Prevádzkovateľa je Žiadateľ povinný predložiť Prevádzkovateľovi doklady o zabezpečení prevádzkovania a údržby Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa v technicky zodpovedajúcom stave.
- 3.33. Žiadateľ sa zaväzuje, že pri projektovej príprave a realizácii pripojenia Zariadenia Žiadateľa bude postupovať v súlade s Procesom pripojenia.
- 3.34. Odber elektriny dodanej Zariadením Žiadateľa do Distribučnej sústavy si je Žiadateľ povinný písomne zmluvne dohodnúť samostatne s príslušným účastníkom trhu s elektrinou.
- 3.35. Po splnení všetkých obchodných a technických podmienok pripojenia je Žiadateľ povinný v súčinnosti s Prevádzkovateľom zvolať záverečné preberacie konanie za účasti všetkých zainteresovaných účastníkov výstavby pripojením Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa a zástupcov Prevádzkovateľa.
- 3.36. Po uvedení Zariadenia Žiadateľa do prevádzky má Prevádzkovateľ právo uskutočniť kontrolné merania spätného vplyvu Zariadenia Žiadateľa na kvalitu elektriny dodávanej do Distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ uskutoční meranie na deliacom mieste analyzátorom tr. A v dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch v rozsahu nepretržitých 14 kalendárnych dní. V prípade zistenia nežiaducich vplyvov alebo odchýlky od Technických podmienok je ich Žiadateľ povinný na svoje náklady ihneď odstrániť, alebo odpojiť Nové zariadenie na výrobu elektriny a Nové zariadenie na uskladňovanie elektriny od Distribučnej sústavy do odstránenia zistených nedostatkov.
- 3.37. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby Zariadenie Žiadateľa a Súvisiace zariadenie Žiadateľa spĺňali počas ich prevádzky požiadavky stanovené v Technických podmienkach, vrátane podmienok stanovených v Nariadení komisie (EÚ) 2016/631, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (Network Code for Requirements for Grid Connection applicable to all Generators).
- 3.38. Ak dôjde k uskutočneniu výjazdu Prevádzkovateľa za účelom vykonania pripojenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy vyvolaného Žiadateľom a Prevádzkovateľ pripojenie a úkony s tým spojené nevykoná z dôvodov na strane Žiadateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený fakturovať Žiadateľovi poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. (Cenník služieb PDS).
- 3.39. Kontaktné osoby Žiadateľa:
vo veciach technických: Ing. Juraj Hošták, telefón: 
vo veciach zmluvných: JUDr. Michal Mrva, telefón: 

1.3.1.1. Dohodnutý rozsah spolupráce

Žiadateľ sa zaväzuje vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa a najneskôr v lehote do 10 mesiacov odo dňa podpisu návrhu tejto Zmluvy Prevádzkovateľom ju doručiť Prevádzkovateľovi elektronicky vo formáte PDF kontaktnej osobe Prevádzkovateľa, uvedenej v tejto Zmluve. Záväzok Žiadateľa vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu Zariadenia Žiadateľa a Súvisiaceho zariadenia Žiadateľa sa považuje za splnený až dňom jej písomného schválenia Prevádzkovateľom.